

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«03» апреля 2024 г., 43240061000210122715

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«12» апреля 2024 г., № 2404/038-43/325/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Кировская, г Киров, пр-кт Октябрьский, Дом 122а, 88332679512, e-mail: gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 12 » апреля 2024 г., учетный номер 43240061000210122715.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. старший инспектор отделения ОНПМ ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Злобин Дмитрий Леонидович, e-mail: zlobindl@43.mchs.gov.ru, телефон: +78332208627

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, г Киров, ул Тимирязева, Дом 6

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 162" ГОРОДА КИРОВА, адрес юридического лица: 610007, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, КИРОВ, ТИМИРЯЗЕВА УЛИЦА, 6

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера идентификационных)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- В групповых ячейках отсутствует аварийное освещение в нарушение п. 4.3.12 СП 1.13130-2020, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 9, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.
Срок устранения нарушения:
01.04.2025
- При эксплуатации системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:
01.04.2025

3. Все наружные открытые эвакуационные маршевые лестницы, ведущие из помещений групповых ячеек второго этажа здания детского сада, не соответствуют нормам (согласно протоколам испытаний № 1, 2 и 3 от 07.12.2016, ступени расположены под уклоном, из ступеней и площадок выступает торчащая арматура, высота ограждений менее 1,2 метра, отсутствуют поручни для детей) в нарушение п. 4.3.5, п. 7.1.2 СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п. 3.42 СНИП II-Л.3-71)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
01.04.2025
4. Покрытие полов выполнено линолеумом с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1 (сертификаты и сопроводительная документация не представлена)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.
Срок устранения нарушения:
01.04.2025
5. На втором этаже здания детского сада в помещениях спален групповых ячеек «Берёзка», «Одуванчик», «Ромашка», «Солнышко», «Яблонька» (с кабинетом логопеда) (помещения №№ 1, 11, 32, 42, 52, 54, 62, инвентаризационного поэтажного плана 2 этажа к техпаспорту от 26.10.2006) покрытие пола выполнено масляной краской по деревянным доскам с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1 (сертификаты и сопроводительная документация не представлены)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.
Срок устранения нарушения:
01.04.2025

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, системный, являющийся доказательством нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, выполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятом о решении контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

старший инспектор отделения ОНПМ ОНДПР города Кирова
(государственный инспектор города Кирова Кировской области
по пожарному надзору) Злобин Дмитрий Леонидович



Город, область, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание

старший инспектор отделения ОНПМ ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Злобин Дмитрий Леонидович, e-mail: zlobindl@43.mchs.gov.ru, телефон: +78332208627

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «12» 04 2024 г. *Злобин Дмитрий Леонидович*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)