

Отметка о размещении данных о фактическом номере, сведения о котором в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

«09» апреля 2025 г., 43250061000217717590

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«29» апреля 2025 г., 16 час. 00 мин. № 2504/038-43/51-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Киров, Октябрьский проспект, д.122А

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 09 » апреля 2025 г., № 2504/038-43/51-ВО/П, учетный номер проверки 43250061000217717590.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Седельникова Алевтина Александровна – старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору)

2. Злобин Дмитрий Леонидович – старший инспектор отделения ОНПМ ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, г Киров, ул Тимирязева, Дом 6

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 162" ГОРОДА КИРОВА ИНН 4346060000, адрес регистрации юридического лица: 610007, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, КИРОВ, ТИМИРЯЗЕВА УЛИЦА, 6

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «21» апреля 2025 года, 14 час. 00 мин.

по «29» апреля 2025 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовая пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В групповых ячейках отсутствует аварийное освещение в нарушение п. 4.3.12 СП 1.13130-2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение". Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания № 2404/038-43/325/ПВПР от

01.04.2025, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: г. Киров, ул. Тимирязева, 6

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 9, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания.

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Нарушение обязательного требования пожарной безопасности будет считаться устраненным при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008, а также одного из условий (мероприятий), указанных в пунктах 1-5 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

2. При эксплуатации системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 4; ч. 4 ст. 4; ч. 1 ст. 6 ФЗ №123-ФЗ от 07.22.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 6.6 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания № 2404/038-43/325/ПВПР от 01.04.2025, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: г. Киров, ул. Тимирязева, 6

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Нарушение обязательного требования пожарной безопасности будет считаться устраненным при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008, а также одного из условий (мероприятий), указанных в пунктах 1-5 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

3. Все наружные открытые эвакуационные маршевые лестницы, ведущие из помещений групповых ячеек второго этажа здания детского сада, не соответствуют нормам (согласно протоколам испытаний № 1, 2 и 3 от 07.12.2016, ступени расположены под уклоном, из ступеней и площадок выступает торчащая арматура, высота ограждений менее 1,2 метра, отсутствуют поручни для детей), в нарушение п. 4.3.5, п. 7.1.2 СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п. 3.42 СНиП II-Л.3-71). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания № 2404/038-43/325/ПВПР от 01.04.2025, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: г. Киров, ул. Тимирязева, 6

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Нарушение обязательного требования пожарной безопасности будет считаться устраненным при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008, а также одного из условий (мероприятий), указанных в пунктах 1-5 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные,

результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

4. Аккумуляторные батареи в количестве 2 штук, имеющую номинальную мощность 40 а/ч, имеют фактическую ёмкость менее 70% от номинала, чем нарушены требования ч. 4 ст. 84 ФЗ №123-ФЗ от 07.22.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3 СПЗ.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». Место выявления нарушения: г. Киров, ул. Тимирязева, 6

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 11, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:


Нарушение обязательного требования пожарной безопасности будет считаться устраненным при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008, а также одного из условий (мероприятий), указанных в пунктах 1-5 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Седельникова Алевтина Александровна



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

Седельникова Алевтина Александровна - старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору), телефон: 88332208627, e-mail: sedelnikova@43.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

✓ Заведующий ЖСК Кисельникова М.И.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут 29 04 2025г. ЖСК

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

